


LÍNEA DE EMPALME CONTINUA EN PLANO No. F-00-030



- NOTAS:**
- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS, DIÁMETROS DE TUBERÍA EN MILÍMETROS Y TODOS LOS NIVELES ESTÁN EN METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD DE MEDIDA.
 - EL CONTRATISTA, URBANIZADOR O CONSTRUCTOR DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ.
 - SE DEBERÁ REALIZAR MANTENIMIENTO EXTERNO E INTERNO A TODOS LOS EXTINTORES Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS EN INTERVALOS NO MAYORES A CINCO AÑOS. (NFPA 10: STANDARD FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS Y NTC 2885: EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIO).
 - SE PROVEE UN EXTINTOR AL INGRESO DEL EDIFICIO Y OTRO EN LA PLANTA INTERIOR.
 - SE PROVEERÁN CUATRO EXTINTORES EN CADA PISO UBICADOS EN LAS DOS SALIDAS DE EMERGENCIA Y LAS DOS ESCALERAS INTERNAS.

- CONVENCIONES:**
- EXTINTOR PORTÁTIL AGENTE LIMPIO - AGUA NEBULIZADA
 - EXTINTOR PORTÁTIL AGENTE CO2
 - EXTINTOR PORTÁTIL TIPO K
 - EXTINTOR PORTÁTIL TIPO ABC
 - EXTINTOR PORTÁTIL TIPO BC
 - EXTINTOR PORTÁTIL AGUA - H2O AFFF 6%



© 2016 CDM Smith-INGESAM. Todos los derechos reservados. Reutilización de documentos: Documentos y diseños suministrados por el servicio profesional, incorporados en este documento, son propiedad de CDM Smith-INGESAM y EAB. No serán utilizados, ni total ni parcialmente, para cualquier otro proyecto sin autorización escrita de CDM Smith-INGESAM y/o EAB.

LÍNEA DE EMPALME CONTINUA EN PLANO No. F-00-029

CDM Smith INGESAM
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1-02-2500-0690-2011

DISENÓ: JOSÉ BARRONJUEZ - METRO SAS
MAT. No: CN 230-101490

REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO: ROBERT GAUDES
LIC. No: 3901 ME, USA

UNIÓN TEMPORAL PTAR CANOAS
CONTRATO EAAB No. 1-15-2500-0646-2012


REVISÓ: _____

APROBÓ: FERNANDO SILVA G.
MAT. No: 0000001407LL

acueducto
AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

RECIBÍO: ING. RENALDO PULIDO
REGISTRO, No: 3060

RECIBÍO: ING. HAGO GOMEZ
REGISTRO, No: 3429



SISTEMA DE REFERENCIA		MODIFICACIONES			
MADRID, SIRGAS		FECHA	MODIFICACION	NOMBRE ING. RESPONSABLE	FIRMA
TIPO DE COORDENADAS PLANAS CARTESIANAS					
ORIGEN COORDENADAS BOGOTÁ D.C.					
VERTICE NP-13-B5-1					
NORTE: 93744.534 m					
ESTE: 82666.481 m					
COTA: 2552.58 msnnm					
COORDENADAS MEDIAS					
NORTE: 96250.0 m					
ESTE: 80500.0 m					
PLANCHA					
1:10.000, 246-A-2					

acueducto
AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO
DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO

PLANO DE DISEÑO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PTAR CANOAS/VEREDA CANOAS/MUNICIPIO DE SOACHA

CONTIENE: P.11 EXTINTORES PORTÁTILES BASE 6

ESCALA: INDICADA

NOMBRE DEL ARCHIVO: F0031GEPL.DWG

PROYECTO No.: _____

FECHA: AGOSTO/2016

PLANO No.: F-00-031

ENTREGA 100% - VÁLIDO PARA CONSTRUCCIÓN