




AUDITORIO
PLANTA 3
1=50 H-50-001



AUDITORIO
SECCION A
1=50



AUDITORIO
ISOMETRÍA B
SIN ESCALA



- NOTAS :**
1. EL CONTRATISTA DEBE REGIRSE POR LAS COTAS Y NIVELES REGISTRADOS EN LOS PLANOS.
 2. TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA. CUALQUIER INCONSISTENCIA SERÁ RESUELTA POR LA INTERVENTORIA.
 3. CUALQUIER DETALLE QUE SE HAYA OMITIDO EN LAS ESPECIFICACIONES, EN LOS PLANOS, O EN AMBOS, PERO QUE CONSTITUYEN PRÁCTICA CORRIENTE DE LA CONSTRUCCIÓN, NO EXIME AL CONTRATISTA DE SU OBLIGACIÓN DE UNA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. POR TANTO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA REVISIÓN COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS SUMINISTRADOS.
 4. UBICACION DE LOS EQUIPOS DEBE SER VERIFICADO EN OBRA
 5. DIAMETROS DE TUBERIA ESTAN DADOS EN MILIMETROS Y LONGITUDES EN METROS DE NO SER QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN PLANOS
 6. DETALLES DE INSTALACION DE LINEAS DE CONDENSADOS EN PLANO H00002NTDT
 7. VIENE DESDE LA RED DEL CENTRO DE CONTROL VER PLANO H50003AMLP
 8. LAS ISOMETRIAS Y DIAGRAMAS DE LAS REDES DE EQUIPOS DE REFRIGERANTE VARIABLE SE ENCUENTRAN EN EL PLANO H50005AMLP

- CONVENCIONES :**
- DUCTOS
 - TUBERIA DE CONDENSADOS
 - LINEA DE GAS REFRIGERANTE
 - LIQUIDO REFRIGERANTE
 - DISTRIBUIDORES
 - EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO
 - REJILLA VENTILACION
 - EXTRACTOR TIPO HONGO
 - CASSETTE DE UNA VIA
 - CASSETTE DE CUATRO VIAS
 - UNIDAD CONDENSADORA 48 MBTU
 - UNIDAD CONDENSADORA 140 MBTU

- PLANOS REFERENCIA:**
- H50001AMPL
 - H50003AMLP
 - H50005AMLP
 - H000001NTDT
 - H000002NTDT

©2016 CDM Smith-INGESAM. Todos los derechos reservados. Reutilización de documentos: Documentos y diseños suministrados por el servicio profesional, incorporados en este documento, son propiedad de CDM Smith-INGESAM y EAB. No serán utilizados, ni total ni parcialmente, para cualquier otro proyecto sin autorización escrita de CDM Smith-INGESAM y/o EAB.

CDM Smith **INGESAM**
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1-02-25500-0690-2011

DESENADOR: _____
REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO: *Robert Galdes*
ROBERT GALDES
U.C. No. 3901 ME, USA

UNIÓN TEMPORAL PTAR CANOAS
CONTRATO EAAB No. 1-15-25500-0646-2012

REVISÓ: _____
APROBÓ: *Fernando Silva G.*
FERNANDO SILVA G.
MAT. No. 0000001407LL

acueducto
AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

RECIBIÓ: _____
RECIBIÓ: _____
ING. RENALDO PULIDO
REGISTRO. No. 3560
ING. HAZO GOMEZ
REGISTRO. No. 3429



SISTEMA DE REFERENCIA		MODIFICACIONES		
FECHA	MODIFICACION	NOMBRE	ING. RESPONSABLE	FIRMA

MAQUETA SIRCAS
TIPO DE COORDENADAS
PLANAS CARTESIANAS
ORIGEN COORDENADAS
BOGOTÁ D.C.
VERTICE NP-13-B5-1
NORTE: 93744.534 m
ESTE: 82666.481 m
COTA: 2552.58 metros
COORDENADAS MEDIAS
NORTE: 96250.0 m
ESTE: 86500.0 m
PLANCHA
1:10.000 246-15-A-2

acueducto
AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO
DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO

PLANO DE DISEÑO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PTAR CANOAS/VEREDA CANOAS/MUNICIPIO DE SOACHA

CONTIENE : **P.11**
EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN Y LABORATORIO
ENSAMBLE GENERAL - HVAC AUDITORIO

ESCALA: INDICADAS

NOMBRE DEL ARCHIVO:
H50004MLP.DWG

PROYECTO No. : _____
FECHA: AGOSTO/2016
PLANO No. _____
H-50-004