



- NOTAS :**
1. TOMA MUESTRAS LODOS PREDESHDRATADOS.
 2. OIT PARA LA CENTRIFUGA DE PREDESHDRATACION, OPCIONAL SEGUN PROVEEDOR.
 3. LAS SEÑALES QUE SE REQUIERAN EN EL SCADA POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA UNIDAD PAQUETE O POR PARTE DEL CLIENTE, SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA (INTEGRADOR).
 4. SOLO SE MUESTRAN ALGUNOS ENCLAVAMIENTOS POR SOFTWARE COMO REFERENCIA GENERAL. SE DEBERAN PROGRAMAR TODOS LOS ENCLAVAMIENTOS MENCIONADOS EN EL DOCUMENTO "METODOLOGIA DE CONTROL DE PROCESO".
 5. SUMINISTRADA CON TOLVA DE LODOS PREDESHDRATADOS; TOLVA ILUSTRADA EN P&ID 1-05-012.
 6. LAS SEÑALES DE COMANDO Y ESTADO DE LA COMPUERTA, SERAN ADQUIRIDAS A TRAVES DE UNA ESTACION MAESTRA DE COMPUERTAS.
 7. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DEPENDIENDO DE LA CENTRIFUGA SELECCIONADA, INTEGRAR LA NECESIDAD DE AGUA DE REFRIGERACION PARA EL SISTEMA DE LUBRICACION DE ESTA.

©2016 CDM Smith-INGESAM. Todos los derechos reservados. Reutilización de documentos: Documentos y diseños suministrados por el servicio profesional, incorporados en este documento, son propiedad de CDM Smith-INGESAM y EAB. No serán utilizados, ni total ni parcialmente, para cualquier otro proyecto sin autorización escrita de CDM Smith-INGESAM y/o EAB.

<p>CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1-02-2500-0600-2011</p>		<p>UNIÓN TEMPORAL PTAR CANOAS CONTRATO EAB No. 1-15-2500-0646-2012</p>		<p>ABLA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ</p>		<p>LOCALIZACIÓN</p>		<p>SISTEMA DE REFERENCIA MADRID, SIRGAS TIPO DE COORDENADAS PLANAS CARTESIANAS ORIGEN COORDENADAS BOGOTÁ D.C. VERTICE NP-13-B5-1 NORTE: 9374.534 m ESTE: 8266.481 m COTA: 2552.98 metros COORDENADAS MEDIAS NORTE: 96250.0 m ESTE: 80500.0 m PLANCHA 1:100,000 246-15-A-2</p>		<p>MODIFICACIONES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>MODIFICACION</th> <th>NOMBRE ING. RESPONSABLE</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	MODIFICACION	NOMBRE ING. RESPONSABLE	FIRMA					<p>AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO</p>		<p>PTAR CANOAS/VEREDA CANOAS/MUNICIPIO DE SOACHA</p> <p>CONTIENE : P.11 - P & ID CENTRÍFUGA PREDESHDRATACIÓN</p>		<p>PROYECTO No. : FECHA: AGOSTO/2016 PLANO No. 1-05-010</p>	
FECHA	MODIFICACION	NOMBRE ING. RESPONSABLE	FIRMA																						
<p>REVISIÓN:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO</p>		<p>REVISIÓN:</p> <p>APROBÓ:</p>		<p>REVISIÓN:</p> <p>REVISIÓN:</p>		<p>ESCALA 1 : 25,000</p>		<p>ESCALA: SIN ESCALA</p> <p>NOMBRE DEL ARCHIVO: I05010PDI.DWG</p>		<p>ENTREGA 100% - VÁLIDO PARA CONSTRUCCIÓN</p>															

LA ESCALA DE IMPRESIÓN PARA ESTE PLANO ES DE TAMAÑO PLEGO (700mmx1000mm)