

- NOTAS:**
- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS, DIÁMETROS DE TUBERÍA EN MILÍMETROS Y TODOS LOS NIVELES ESTÁN EN METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD DE MEDIDA.
  - EL CONTRATISTA, URBANIZADOR O CONSTRUCTOR DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ.
  - SE DEBERÁ REALIZAR MANTENIMIENTO EXTERNO E INTERNO A TODOS LOS EXTINTORES Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS EN INTERVALOS NO MAYORES A CINCO AÑOS. (NFPA 10: STANDARD FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS Y NTC 2885: EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIO).
  - SE PROVEERÁ UN EXTINTOR AL INGRESO DEL EDIFICIO Y OTRO EN LA PLANTA INTERIOR.
  - SE PROVEERÁN CUATRO EXTINTORES EN CADA PISO UBICADOS EN LAS DOS SALIDAS DE EMERGENCIA Y LAS DOS ESCALERAS INTERNAS.

- CONVENCIONES:**
- EXTINTOR PORTÁTIL AGENTE LIMPIO - AGUA NEBULIZADA
  - EXTINTOR PORTÁTIL AGENTE CO2
  - EXTINTOR PORTÁTIL TIPO K
  - EXTINTOR PORTÁTIL TIPO ABC
  - EXTINTOR PORTÁTIL TIPO BC
  - EXTINTOR PORTÁTIL AGUA - H2O AFF 6%




©2016 CDM Smith-INGESAM. Todos los derechos reservados. Reutilización de documentos: Documentos y diseños suministrados por el servicio profesional, incorporados en este documento, son propiedad de CDM Smith-INGESAM y EAB. No serán utilizados, ni total ni parcialmente, para cualquier otro proyecto sin autorización escrita de CDM Smith-INGESAM y/o EAB.

LÍNEA DE EMPALME CONTIENGA EN PLANO No. F-00-02B

LÍNEA DE EMPALME CONTIENGA EN PLANO No. F-00-031

<b>CDM Smith</b> CONTRATISTA DE CONSULTORIA No. 1-02-25500-0690-2011 DISEÑO: JOSÉ BARRERA - METRO SAS MAT. No. CN 230-101490 REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO: ROBERT GAUDES U.C. No. 3901 ME, USA	<b>UNIÓN TEMPORAL PTAR CANOAS</b> CONTRATO EAB No. 1-15-25500-0646-2012 REVISÓ: APROBÓ: FERNANDO SILVA G. MAT. No. 0000001407LL	<b>acueducto</b> AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ RECIBIÓ: ING. RENALDO PULIDO REGISTRO. No. 3060 RECIBIÓ: ING. HUGO GOMEZ REGISTRO. No. 3429	LOCALIZACIÓN
			SISTEMA DE REFERENCIA MAGDA. SIRGAS TIPO DE COORDENADAS PLANAS CARTESIANAS ORIGEN COORDENADAS BOGOTÁ D.C. VERTICE NP-13-B5-1 NORTE: 93744.534 m ESTE: 82666.481 m COTA: 2552.68 msnnm COORDENADAS MEDIAS NORTE: 96250.0 m ESTE: 80500.0 m PLANCHA 1:10.000 246-10-A-2



MODIFICACIONES		FIRMA
FECHA	MODIFICACION	

**acueducto**  
 AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ  
 GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO  
 DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO  
 PLANO DE DISEÑO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

**PTAR CANOAS/VEREDA CANOAS/MUNICIPIO DE SOACHA**

CONTIENE: **P.11 EXTINTORES PORTÁTILES BASE 5**

ESCALA: INDICADA

NOMBRE DEL ARCHIVO: F0030CEPL.DWG

PROYECTO No.:	
FECHA:	AGOSTO/2016
PLANO No.:	F-00-030