



SIMBOLOGÍA DE LÍNEAS

- LINEA AIRE
- - - - LINEA DE AGUA RESIDUAL
- . - . - LINEA AGUA PROTEGIDA
- - - - LINEA DE LODOS
- LINEA CONTROL DE OLORES
- - - - LINEA DE ARENAS
- - - - LINEA DE NATAS
- - - - LINEA DE QUÍMICOS
- - - - LINEA DE AGUA TRATADA
- - - - LINEA DE AGUA DE RETORNO
- - - - LINEA BY-PASS
- - - - LINEA RED ACUEDUCTO

NOTAS:

1. CADICA: CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDAL.
2. LA FASE I CORRESPONDE A TRATAMIENTO PRIMARIO QUÍMICAMENTE ASISTIDO (TPQA) Y EL TRATAMIENTO DE LODOS.
3. AGUA PROTEGIDA: AGUA EXENTA DE CONTAMINACIÓN BACTERIOLÓGICA.
4. ITC: INTERCEPTOR TUNJUELO CANOAS.
5. FeCl₃: CLORURO FÉRRICO.

©2016 CDM Smith-INGESAM. Todos los derechos reservados. Incorporados en este documento, son propiedad de CDM Smith-INGESAM y EAB. Reutilización de documentos: Documentos y diseños suministrados por el servicio profesional, incorporados en este documento, son propiedad de CDM Smith-INGESAM y/o EAB. No serán utilizados, ni total ni parcialmente, para cualquier otro proyecto sin autorización escrita de CDM Smith-INGESAM y/o EAB.

<p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1-02-25500-0690-2011</p> <p>DISENÓ: _____</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO: ROBERT GAUDIN, U.C. No. 3901 ME, USA</p>	<p>UNIÓN TEMPORAL CANOAS CONTRATO EAB No. 1-15-25500-0346-2012</p> <p>REVISÓ: _____</p> <p>APROBÓ: FERNANDO SILVA G. MAT. No. 0000001407LL</p>	<p>acueducto AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ</p> <p>RECIBIÓ: ING. RENALDO PULIDO, REGISTRO No. 3060</p> <p>RECIBIÓ: ING. HUGO GÓMEZ, REGISTRO No. 3429</p>	<p>LOCALIZACIÓN</p> <p>ESCALA 1 : 25.000</p>	<p>SISTEMA DE REFERENCIA</p> <p>MADRID, SIRGAS</p> <p>TIPO DE COORDENADAS: PLANAS CARTESIANAS</p> <p>ORIGEN COORDENADAS: BOGOTÁ D.C.</p> <p>VERTICE NP-13-B5-1</p> <p>NORTE: 9374.534 m</p> <p>ESTE: 82666.481 m</p> <p>COTA: 2552.58 msnnm</p> <p>COORDENADAS MEDIAS</p> <p>NORTE: 96250.0 m</p> <p>ESTE: 86500.0 m</p> <p>PLANCHA: 1:10.000, 246-A-2</p>	<p>MODIFICACIONES</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>MODIFICACION</th> <th>NOMBRE ING. RESPONSABLE</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	MODIFICACION	NOMBRE ING. RESPONSABLE	FIRMA					<p>AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ</p> <p>GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO</p> <p>PLANO DE DISEÑO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</p>	<p>PTAR CANOAS/VEREDA CANOAS/MUNICIPIO DE SOACHA</p> <p>CONTIENE: P.11</p> <p>DIAGRAMA DE PROCESOS - LÍNEA DE AGUA TRATAMIENTO PRIMARIO TPQA. - FASE I</p> <p>ESCALA: SIN ESCALA</p> <p>NOMBRE DEL ARCHIVO: G00013NFFD.DWG</p>	<p>PROYECTO No. : _____</p> <p>FECHA: AGOSTO/2016</p> <p>PLANO No. G-00-013</p>
FECHA	MODIFICACION	NOMBRE ING. RESPONSABLE	FIRMA													

LA ESCALA DE IMPRESIÓN PARA ESTE PLANO ES DE TAMAÑO PLEGO (700mmx1000mm)