



- NOTAS:**
- SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR DE LOS LAVADORES/COMPACTADORES. UN ARREGLO IDENTICO PARA LOS LAVADORES/COMPACTADORES 3 Y 4. EL ARREGLO FINAL DEPENDERA DEL PROVEEDOR.
 - CLUSTER 1 SE REFIERE A LAVADORES/COMPACTADORES QUE RECIBEN LAS REJAS DEL CLUSTER 1 (REJAS 1 A 6). CLUSTER 2 SE REFIERE A LAVADORES/COMPACTADORES QUE RECIBEN LAS REJAS DEL CLUSTER 2 (REJAS 7 A 12).
 - SISTEMA PAQUETIZADO: LAVADOR/COMPACTADOR.
 - PLC-FWC-01 PARA LAVADORES/COMPACTADORES (CLUSTER 1)
LCP-FWC-01 PARA LAVADORES/COMPACTADORES (CLUSTER 2)
PLC-FWC-02 PARA LAVADORES/COMPACTADORES (CLUSTER 1)
LCP-FWC-02 PARA LAVADORES/COMPACTADORES (CLUSTER 2)
 - SOLO SE MUESTRAN ALGUNOS ENCLAVAMIENTOS POR SOFTWARE COMO REFERENCIA GENERAL. SE DEBERAN PROGRAMAR TODOS LOS ENCLAVAMIENTOS MENCIONADOS EN EL DOCUMENTO "METODOLOGIA DE CONTROL DE PROCESOS".
 - LAS SEÑALES QUE SE REQUIEREN EN EL SCADA POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA UNIDAD PAQUETE O POR PARTE DEL CLIENTE, SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA (INTEGRADOR).
 - LAS SEÑALES DE COMANDO Y ESTADO DE LA COMPUTERA, SERAN ADQUIRIDAS A TRAVES DE UNA ESTACION MAESTRA DE COMPUTAS.

©2016 CDM Smith-INGESAM. Todos los derechos reservados. Reutilización de documentos: Documentos y diseños suministrados por el servicio profesional, incorporados en este documento, son propiedad de CDM Smith-INGESAM y/o EAB. No serán utilizados, ni total ni parcialmente, para cualquier otro proyecto sin autorización escrita de CDM Smith-INGESAM y/o EAB.

CDM Smith INGESAM CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1-02-2500-060-2011		UNIÓN TEMPORAL PTAR CANOAS CONTRATO EAB No. 1-15-2500-0646-2012		acueducto AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ		PTAR CANOAS/VEREDA CANOAS/MUNICIPIO DE SOACHA		PROYECTO No. :	
DISEÑO: HENRY RUILO S. REGISTRO No. 3560		REVISÓ: SERGIO R. GONZÁLEZ B. MAT. No. TP 87206-40392		REVISÓ: INIC. RENALDO RUILO REGISTRO No. 3560		MODIFICACIONES:		CONTIENE : P.11 - P & ID LAVADOR / COMPACTADOR REJAS	
REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO: ROBERT GAUBES LIC. No. 3901 ME, USA		APROBÓ: FERNANDO SILVA G. MAT. No. 0000001407LL		LOCALIZACIÓN:		FECHA:		FECHA: AGOSTO/2016	
ESCALA: SIN ESCALA		NOMBRE DEL ARCHIVO: I02004WCP.DWG		SISTEMA DE REFERENCIA:		FIRMA:		PLANO No. I-02-004	
NOMBRE DEL ARCHIVO: I02004WCP.DWG		ESCALA: SIN ESCALA		TIPO DE COORDENADAS:		PLANCHA:		ENTREGA 100% - VÁLIDO PARA CONSTRUCCIÓN	

LA ESCALA DE IMPRESIÓN PARA ESTE PLANO ES DE TAMAÑO PLEGO (700mm x 1000mm)