



- NOTAS:**
- TODAS LAS VALVULAS NECESARIAS NO SON MOSTRADAS EN EL P&ID PARA CLARIDAD Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CONFIRMAR CON EL PROVEEDOR.
  - LAS SEÑALES QUE SE REQUIERAN EN EL SCADA POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA UNIDAD (PAQUETE O POR PARTE DEL CLIENTE, SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA (INTEGRADOR).
  - PLC-WRS-02 EN LCP-WRS-02 PARA SOPLADOR DE BIOGAS GB-08-0420.  
 PLC-WRS-03 EL LCP-WRS-03 PARA SOPLADOR DE BIOGAS DGB-08-0430.  
 PLC-WRS-04 EN LCP-WRS-04 PARA SOPLADOR DE BIOGAS DGB-08-0440.

©2016 CDM Smith-INGESAM. Todos los derechos reservados. Incorporados en este documento, son propiedad de CDM Smith-INGESAM y/o EAB. Reutilización de documentos: Documentos y diseños suministrados por el servicio profesional, incorporados en este documento, son propiedad de CDM Smith-INGESAM y/o EAB. No serán utilizados, ni total ni parcialmente, para cualquier otro proyecto sin autorización escrita de CDM Smith-INGESAM y/o EAB.

<p>CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1-02-25500-0690-2011</p> <p>REVISÓ: HENRY BULLDO S. MAT. No. 23857130630 CND</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO: ROBERT GAUBES U.C. No. 3901 ME, USA</p>	<p>UNIÓN TEMPORAL PTAR CANOAS</p> <p>CONTRATO EAB No. 1-15-25500-0646-2012</p> <p>REVISÓ: SERGIO R. GONZALEZ B. MAT. No. TP. BV206-40392</p> <p>APROBÓ: FERNANDO SILVA G. MAT. No. 0000001407LL</p>	<p>RECIBIÓ: ING. RENALDO PULIDO REGISTRO No. 3560</p> <p>RECIBIÓ: ING. HAZO COMEZ REGISTRO No. 3429</p>	<p>LOCALIZACIÓN</p> <p>ESCALA 1 : 25,000 (PRO. BALSAS 80000 E)</p>	<p>SISTEMA DE REFERENCIA MADRID, SIRGAS</p> <p>TIPO DE COORDENADAS PLANAS CARTESIANAS ORIGEN COORDENADAS BOGOTÁ D.C.</p> <p>VERTICE NP-13-B5-1 NORTE: 9374.534 m ESTE: 82666.481 m COTA: 2552.58 msnnm</p> <p>COORDENADAS MEDIAS NORTE: 96250.0 m ESTE: 80500.0 m</p> <p>PLANCHA 1:10,000 246-13-A-2</p>	<p>MODIFICACIONES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>MODIFICACION</th> <th>NOMBRE ING. RESPONSABLE</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			FECHA	MODIFICACION	NOMBRE ING. RESPONSABLE	FIRMA					<p>AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ</p> <p>GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO</p> <p>PLANO DE DISEÑO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</p>	<p>PTAR CANOAS/VEREDA CANOAS/MUNICIPIO DE SOACHA</p> <p>CONTIENE : <b>P.11 - P &amp; ID SOPLADOR DE BIOGÁS 1</b></p> <p>ESCALA: SIN ESCALA NOMBRE DEL ARCHIVO: I08004BGPI.DWG</p>		<p>PROYECTO No. :</p>
					FECHA	MODIFICACION	NOMBRE ING. RESPONSABLE	FIRMA											
<p>FECHA: AGOSTO/2016</p> <p>PLANO No. I-08-004</p>	<p>ENTREGA 100% - VÁLIDO PARA CONSTRUCCIÓN</p>																		

LA ESCALA DE IMPRESIÓN PARA ESTE PLANO ES DE TAMAÑO PLEGO (700mmx1000mm)