


PLANTA CÁMARA
BOCA DE ACCESO Y SALIDA



CÁMARA BOCA DE ACCESO Y SALIDA
CORTE A-A

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	1	BOCA DE ACCESO (Diámetro Interno) Ø16" (A-254)
2	1	TEE EN ECERO CON SALIDA Ø16"
3	1	AMPLIACIÓN EN ACERO DE Ø16" A Ø24" BRIDADO
4	1	VALVULA MARIPOSA Ø24" ELXEB (A-254A)
5	1	NIPLE EN ACERO Ø24" EBXEB
6	1	UNIÓN DE DESMONTAJE TIPO DRESSER Ø24"

ESTADO ACCESORIOS:

Se recomienda Realizar Mantenimiento a los Elementos Metálicos de la Boca de Acceso (Bridas y Tornillos) con: Limpieza (Sandblasting) y Pintura.

ESTADO DE LA CÁMARA:

Cámara En Buen Estado

INFORMACION GENERAL	
COTA TAPA	2552.750
COTA BATEA	2547.084
NORTE	103836.274
ESTE	93317.379
LATITUD	04°37'51.27" N
LONGITUD	74°08'15.87" W
DIRECCION	Av Boyacá - Av las Americas
OBSERVACIONES	Camara Altipica -No Rectangular- La salida Cuello es de 16" o 24"



FOTO No. 1
Vista Externa de la Cámara



FOTO No. 2
Vista Interna de la Cámara

CONSULTOR		CONSORCIO TIBTIOC 2006			
NOMBRE DEL PROYECTO		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBTIOC - CASABLANCA			
CONTRATO No.		1-02-25400-514-2006			
NOMBRE DEL PLANO		DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3			
BOCA DE ACCESO (D) Ø16" - SALIDA OCCIDENTAL Ø16" A Ø24" (K45+045.49)					
LINEA TIBTIOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"					
REVISO	S.L.T.	ARCHIVO:	RTC-GF-CT-414.dwg	FECHA:	DICIEMBRE DE 2008
APROBO	C.E.B	ESCALA:	1:75	PLANO No.	RTC-FG-CT-414
DIGITALIZO	C.P.	ACCESORIO N° 254 Y 254A		CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB	Rev. 1