

- | PIEZA | DESCRIPCION |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | SALIDA NORMAL 16" CON CAMPANA PARA INSTALAR EN CAMPO. 319 psi. |
| 2 | CODO EN ACERO 16" x 90° 0' 0" CON E/BRIDA, SALIDA NORMAL BRIDADA 2" Y PASAMURO. 217 psi. |
| 3 | VALVULA DE COMPUERTA 2" CON EXTREMOS BRIDADOS 217 psi. |
| 4 | VALVULA DE VENTOSA DOBLE ACCION 2". 217 psi. |
| 5 | VALVULA DE MARIPOSA 16" SUMINISTRADA POR OTROS. |
| 6 | UNION DE DESMONTAJE 16" RIGIDA. 217 psi. |
| 7 | NIPLE EN ACERO 16" CON C/BRIDA, SALIDA NORMAL 2" Y PASAMURO. 217 psi. |
| 8 | TAPON ESPIGO 16" - 217 psi. |
| 9 | VALVULA DE COMPUERTA 2" CON EXTREMOS BRIDADOS 217 psi. |
| 10 | VALVULA DE VENTOSA DOBLE ACCION 2". 217 psi. |

NOTAS:
DIMENSIONES EN MILIMETROS


| REVISION | POR | FECHA | DESCRIPCION | CTL.PROD. | APROBO : |
|----------|-----|-------|-------------|-----------|----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

AP AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTION INTL.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.
REHABILITACION TUBERIA TIBITOC-CASABLANCA

DETALLE DE SALIDA NORMAL PARA CAJICA
SECTOR 2A

DIBUJO No. 2788-25876 | FECHA: 2000-03-22 | H.H.



- | PIEZA | DESCRIPCION |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | SALIDA NORMAL 24" CON CAMPANA PARA INSTALAR EN CAMPO. 319 psi. |
| 2 | CODO EN ACERO 24" x 90° 0' 0" CON E/BRIDA, SALIDA NORMAL BRIDADA 8" Y PASAMURO. 217 psi. |
| 3 | VALVULA DE COMPUERTA 8" CON EXTREMOS BRIDADOS 217 psi. |
| 4 | VALVULA DE VENTOSA DOBLE ACCION 8". 217 psi. |
| 5 | VALVULA DE MARIPOSA 24" SUMINISTRADA POR OTROS. |
| 6 | UNION DE DESMONTAJE 24" RIGIDA. 217 psi. |
| 7 | NIPLE EN ACERO 24" CON C/BRIDA, SALIDA NORMAL 2" Y PASAMURO. 217 psi. |
| 8 | TAPON ESPIGO 24" - 217 psi. |
| 9 | VALVULA DE COMPUERTA 2" CON EXTREMOS BRIDADOS 217 psi. |
| 10 | VALVULA DE VENTOSA DOBLE ACCION 2". 217 psi. |

NOTAS:
DIMENSIONES EN MILIMETROS

AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTION INTL.

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | | | OF : 2788 | PIEZA No: | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. REHABILITACION TUBERIA TIBITOC-CASABLANCA DETALLE DE SALIDA NORMAL PARA CHIA SECTOR 2A | |
| | | | | | DISEÑO : W.V. | | | |
| | | | | | REVISO : F.V.G. | | | |
| | | | | | VERIFICO: | | | |
| REVISION | POR | FECHA | DESCRIPCION | CTL.PROD. | APROBO : | DIBUJO No. 2788-25867 | FECHA: 2000-02-24 | H.H. |